



Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”

**Znak sprawy: 01/ORC(Dostawa)/2023**

Ropczyce, dnia 2023-06-02 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

**INFORMACJA O WYNIKACH**

Komisja Przetargowa Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ropczycach Sp. z o.o., powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„KONTRAKT ORC (DOSTAWY) W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „Dostosowanie Kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem modułów ORC”**, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710.ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, informuje o wynikach postępowania.

**Za najkorzystniejszą ofertę uznano:**

Oferta 2:

**B:POWER, a.s. (B:POWER),**

**Dolní 102,**

**58--0 01 Havlíčkův Brod**

Cena brutto oferty - 3 296 400,00 zł



Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”

Uzasadnienie prawne:

Art. 239 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wpłynęły dwie ważne oferty:

Oferta 1: Pingot Darpin Sp. z o.o. S.K.A. (Darpin), Zimowa 22, 44-105 Gliwice.

Oferta 2: B:POWER, a.s. (B:POWER), Dolni 102, 58--0 01 Havlíčkův Brod,

Sposób oceny Oferty 1:

Pingot Darpin Sp. z o.o. S.K.A. (Darpin), Zimowa 22, 44-105 Gliwice			Ocena częst- kowa	Waga kry- terium częstko- wego	Waga kry- terium	Ocena
<b>Cena brutto</b> (z 24 miesięczną gwarancją)	PLN	7 804 350,00	42,24	100%	90%	38,02
<b>Zainstalowana Moc znamionowa elektryczna Modułu ORC</b>	kW <sub>e</sub>	200,00	100,00	10%	10%	1,00
<b>Zainstalowana Moc znamionowa ciepła Modułu ORC</b>	kW <sub>t</sub>	3 200,00	100,00	25%	10%	2,50
<b>Moc netto elektryczna Modułu ORC</b> przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C	kW <sub>e</sub>	178,00	100,00	10%	10%	1,00
<b>Moc ciepła Modułu ORC</b> przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C	kW <sub>t</sub>	3 200,00	100,00	25%	10%	2,50
<b>Sprawność Modułu ORC</b>	%	95,00	100,00	30%	10%	3,00
<b>Ocena Oferty</b>						<b>48,02</b>



Projekt współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”

Sposób oceny Oferty 2:

B:POWER, a.s. (B:POWER), Dolní 102, 58--001 Havlíčkův Brod,			Ocena częst- kowa	Waga kryte- rium częstko- wego	Waga kryte- rium	Ocena
Cena brutto (z 24 miesięczną gwa- rancją)	PLN	3 296 400,00	100,00	100%	90%	90,00
Zainstalowana Moc znamionowa elektryczna Modułu ORC	kW <sub>e</sub>	200,00	100,00	10%	10%	1,00
Zainstalowana Moc znamionowa ciepłna Modułu ORC	kW <sub>t</sub>	3 200,00	100,00	25%	10%	2,50
Moc netto elektryczna Modułu ORC przy temperaturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C	kW <sub>e</sub>	178,00	100,00	10%	10%	1,00
Moc ciepłna Modułu ORC przy tem- peraturze zasilania modułu 135 °C oraz chodzenia 50 °C	kW <sub>t</sub>	3 200,00	100,00	25%	10%	2,50
Sprawność Modułu ORC	%	95,00	100,00	30%	10%	3,00
Ocena Oferty						<b>100,00</b>

W procesie oceny ofert, oferta 2 została uznana za zgodną z wymaganiami określonymi w SWZ, uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SWZ.

Za Komisję przetargową:

**ADWOKAT**  
*Hanna Zaniewicz*  
Hanna Zaniewicz

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Zdzisław Duliban

Zatwierdził: .....

